

Bedienungsanleitung

Temperatur-Kalibrator TP 18 200 E

Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Beschreibung des Temperatur-Kalibrators TP 18 200 E.....	2
2	Sicherheitshinweise.....	2
3	Inbetriebnahme des Kalibrators.....	4
3.1	Verstellen des Handgriffes	4
3.2	Betriebslage.....	4
3.3	Übergangshülsen.....	4
3.4	Prüfen von Temperaturfühlern.....	4
3.5	Beschreibung der Reglerfront.....	4
3.6	Einschalten des Kalibrators	5
3.7	Anzeige der Heizblock- und Solltemperatur	5
3.8	Ausregelung der Heizblocktemperatur	5
3.9	Einstellen der Sollwerte des Heizblockes.....	6
4	Abkühlen des Heizblockes	6
5	Rekalibrierung.....	6
6	Fehlermeldungen.....	6
7	Reinigen.....	6
8	Entsorgung	7
9	Gewährleistung und Instandsetzung	7
10	Technische Daten.....	7

1 Beschreibung des Temperatur-Kalibrators TP 18 200 E

Der Kalibrator TP 18 200 E besteht aus zwei einzelnen Gehäusen im Frontmaß 96 x 96 mm, mit der Tiefe 200 mm, die starr miteinander verbunden und seitlich mit einem Tragegriff versehen sind.


Das linke Gehäuse enthält einen Aluminium-Heizblock mit einer von oben zugänglichen Bohrung von 18 mm Durchmesser und 100 mm Tiefe zur Aufnahme des Prüflings.

In diesen Heizblock sind von unten die Heizpatrone und der Temperaturfühler zur Bestimmung der Blocktemperatur eingebaut. Der Heizblock ist wärmeisoliert in das Gehäuse eingebaut.

Das rechte Gehäuse enthält die komplette Elektronik-einheit zur Regelung der Heizblocktemperatur.

Zur Ansteuerung der Heizpatronen wird ein Halbleiterrelais (SSR) verwendet. Auf der Frontplatte befindet sich der Regler sowie ein Schalter für die Netzversorgung. Der Regler ist mit einer 2-reihigen, 4-stelligen 7-Segment LED für die Heizblock- und Solltemperatur ausgestattet.

Auf der rechten Seite der Gerätekombination ist der IEC-Einbaustecker für den Netzanschluss angebracht. Daneben befindet sich der Halter zur Aufnahme der Gerätesicherung.



2 Sicherheitshinweise

Die Temperatur-Blockkalibratoren der Serie TP 18 200 E entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Dies betrifft Messgenauigkeit, Funktionsweise und den sicheren Betrieb der Kalibratoren. Um eine sichere Bedienung zu gewährleisten, ist jedoch sachkundiges und sicherheitsbewusstes Verhalten der Bediener erforderlich.

Grundlegende Sicherheitsbestimmungen und Sorgfaltspflicht des Betreibers

- Betreiben Sie den Kalibrator nur in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand.
- Beachten Sie bei allen Arbeiten an dem Kalibrator die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die nachfolgenden Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung.
- Der Kalibrator wird über das Netzkabel mit einer für Menschen gefährlichen Spannung versorgt. Bei unsachgemäßem Gebrauch können Personenschäden entstehen.
- Der einwandfreie und sichere Betrieb des Kalibrators setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung, Montage und bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.
- Der Kalibrator darf nur bestimmungsgemäß genutzt werden. Des Weiteren dürfen keine gefährlichen Medien verwendet werden und sämtliche technischen Spezifikationen müssen eingehalten werden.
- Können Störungen nicht beseitigt werden, ist der Kalibrator unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen.
- Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Eingriffe und Änderungen am Kalibrator sind unzulässig.
- Vor dem Austauschen der Schmelzsicherung ist das Kalibrator durch Ziehen des Netzkabels aus der Netzsteckdose von der Netzspannung zu trennen.
- Stellen Sie diese Betriebsanleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollständig am Einsatzort des Kalibrators zur Verfügung.

- Stellen Sie sicher, dass der Bediener bzw. die Bedienerin des Kalibrators regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umweltschutz unterwiesen wird sowie die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt.
- **Temperatursicherung**
Zur Sicherheit ist der Kalibrator mit einer unabhängig arbeitenden Temperatursicherung ausgestattet, die bei einer Heizblocktemperatur über 210 °C die Stromzufuhr für die Heizung bzw. die Steuerspannung für das Halbleiterrelais der Heizung abschaltet. Nach Abkühlen des Heizblocks ist das Kalibrator wieder funktionsfähig.
- Der Kalibrator wurde als Mess- und Regelgerät konzipiert und entspricht der Vorschrift EN 61010-1 für das Funktionieren bis zu Höhen von 2000 m.
Bei einem Gebrauch des Kalibrators für nicht ausdrücklich in dieser Vorschrift vorgesehene Anwendungen müssen sämtliche Schutzmaßnahmen getroffen werden.
- Das Gerät darf ohne angemessene Absicherung **NICHT** in **explosionsgefährdeter Atmosphäre** verwendet werden (entzündbarer oder explosiver Atmosphäre).
- Der Installateur hat sicherzustellen, dass die Normen in Bezug auf elektromagnetische Kompatibilität auch nach Installation des Gerätes erfüllt werden, ggf. durch Verwendung von Spezialfiltern.
- Falls eine Betriebsstörung des Gerätes Personen- oder Sachschäden verursachen kann, muss die Anlage mit zusätzlichen elektromechanischen Schutzeinrichtungen abgesichert werden.
- **Verbrennungsgefahr!**
Vor dem Transport bzw. Berühren des Heizblockes ist darauf zu achten, dass dieser genügend abgekühlt ist, da sonst akute Verbrennungsgefahr sowohl am Block als auch am Prüfling besteht

7 - Led SET

Die Funktion dieser LED ist hier nicht belegt.

8 - Led AT/ST

Die Funktion dieser LED ist hier nicht belegt.

9 - Display PV

Zeigt in der Regel die aktuelle Heizblocktemperatur an.
Im Programmiermodus wird SP1 (Setpoint1) angezeigt.

10 - Display SV

Zeigt in der Regel den aktiven Sollwert des Heizblockes an.

3.6 Einschalten des Kalibrators

- ⇒ Betätigen Sie den Netzschalter. Der Regler wird initialisiert.
In der oberen Anzeige (PV) erscheint tEST.
In der unteren Anzeige erscheint die Versionsnummer, z.B. rL 1.2.

Nach ca. 5 sec. ist die Initialisierung abgeschlossen und es wird automatisch der normale Betriebsmodus angezeigt.

In der oberen Anzeige (PV) erscheint die aktuelle Heizblocktemperatur.

In der unteren Anzeige (SV) erscheint der aktuelle Sollwert des Heizblockes.

Die eingebauten Heizpatronen heizen den Messingblock von Raumtemperatur auf die am Regler eingestellte Solltemperatur automatisch auf.

3.7 Anzeige der Heizblock- und Solltemperatur

Die rote, 4-stellige 7-Segmentanzeige (PV) zeigt kontinuierlich die Temperatur des Heizblocks an.

Ist die in der grünen 4-stelligen 7-Segmentanzeige (SV) eingestellte Solltemperatur im Heizblock erreicht, wird durch kurze Einschaltimpulse der Heizpatrone die vom Block abgestrahlte Wärmeenergie nachgeliefert, so daß die Temperatur im Inneren des Blocks konstant gehalten wird.

3.8 Ausregelung der Heizblocktemperatur

Die Einschaltzeit der Heizung zeigt die rote Leuchtdiode OUT1 an.

Während in der Aufheizphase ein Dauerlicht die Zufuhr von Heizenergie zeigt, deutet ein Blinken der Leuchtdiode an, daß die Temperatur des Heizblockes die eingestellte Solltemperatur bald erreicht hat und deshalb die Heizenergie nur noch in kurzen Intervallen zugeführt wird.

Die Regelung erfolgt mittels PID-Algorithmus.



Zur Gewährleistung einer guten Temperaturstabilität ist die Zykluszeit des Reglers "tcr1" niedrig eingestellt und der Regelausgang wird häufig angesprochen.

3.9 Einstellen der Sollwerte des Heizblockes

- ⇒ Drücken Sie kurz die **Taste P**, dadurch wird der Programmiermodus gewählt.
Auf der **oberen Anzeige** (PV) erscheint **“SP 1”** (Setpoint 1)
Auf der **unteren Anzeige** (SV) erscheint der **aktuell eingestellte Sollwert** des Heizblockes
- ⇒ Drücken Sie die **Taste ▲**, der Sollwert des Heizblockes wird **erhöht**
- ⇒ Drücken Sie die **Taste ▼**, der Sollwert des Heizblockes wird **reduziert**
- ⇒ Bestätigen Sie durch Drücken der **Taste P** den neu eingestellten Sollwert des Heizblockes.
Der Programmiermodus wird verlassen und die Anzeige kehrt in den normalen Betriebsmodus zurück

Hinweis:

A) Bei Betätigung der Taste ▲ bzw. ▼ steigt oder sinkt der Wert um 1°C. Werden die Tasten hingegen mindestens eine Sekunde gedrückt gehalten, steigt bzw. sinkt der Wert schnell und nach zwei Sekunden noch schneller, wodurch der gewünschte Wert sehr schnell erreicht wird.

B) wenn im Programmiermodus ca. 15 Sekunden lang keine Taste mehr gedrückt wurde, erfolgt ein automatischer Rücksprung in den normalen Betriebsmodus.

4 Abkühlen des Heizblockes

Achtung, Verbrennungsgefahr:

Vor dem Transport bzw. Berühren des Heizblockes achten Sie darauf, daß dieser genügend abgekühlt ist, da sonst akute Verbrennungsgefahr sowohl am Block als auch am Prüfling besteht.

5 Rekalibrierung

Die Kalibaroren der Baureihe TP 18000 E werden vor der Auslieferung mit Messmitteln, die rückführbar sind auf national anerkannte Standards, abgeglichen und geprüft.

Auf der Grundlage der DIN ISO 10 012 sind die Prüfgeräte je nach Anwendungsfall in angemessenen, periodischen Intervallen zu überprüfen. Daher empfehlen wir, die Geräte in Intervallen von längstens 12 Monaten oder etwa 500 Betriebsstunden an unser Werk zur Rekalibrierung bzw. Nachjustage einzusenden.

6 Fehlermeldungen

Fehler	mögliche Ursache	Abhilfe
----	Unterbrechung des Fühlers	Den Fühleranschluss am Regler und die Funktionstüchtigkeit des Fühlers überprüfen
uuuu	Gemessene Temperatur unter den Fühlergrenzwert (Underrange -200°C)	
oooo	Gemessene Temperatur über den Fühlergrenzwert (Overrange +850°C)	
ErEP	Mögliche Störung im EEPROM Speicher	Die Taste P drücken

Bei einem Messfehler schaltet der Regler die Heizpatronen des Kalibrators ab.

7 Reinigen

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch mit etwas Wasser oder mit einem lösungsmittelfreien, leichten Reinigungsmittel.

8 Entsorgung

Die Firma SIKA sorgt für eine sachgerechte Entsorgung gebrauchter Temperatur-Blockkalibratoren. Schicken Sie die Kalibratoren der TP 18 200 E - Serie dazu einfach frachtfrei an uns zurück.

9 Gewährleistung und Instandsetzung

Der Kalibrator hat ab Lieferdatum eine Garantielaufzeit von 12 Monaten auf Baufehler oder Materialmängel. Die Garantie ist begrenzt auf Reparatur bzw. Auswechslung des Produktes.

Das Öffnen, die eigenständige Arbeit am Kalibrator sowie eine unsachgemäße Verwendung bzw. Installation des Gerätes führen automatisch zum Ausschluss der Garantieleistung.

Bei defektem Produkt innerhalb oder außerhalb der Garantielaufzeit ist die Abteilung "Verkauf" der Fa. SIKA zu benachrichtigen, um die Erlaubnis zum Versand des Gerätes einzuholen.

Unter Angabe der aufgetretenen Störung ist das defekte Gerät frachtfrei an die Fa. SIKA zu senden, es sei denn, es wurden andere Vereinbarungen getroffen.

10 Technische Daten

Heizblockregelung	mit PID-Regler
Einstellung der Heizblocktemperatur	mittels Taste P und ▲ bzw. ▼ auf 1 °C Feineinstellung erfolgt automatisch
Einstellbereich der Heizblocktemperatur	zwischen Raumtemperatur und 200 °C
Stabilität der Heizblockregelung	+/- 0,5 K
Anzeigegenauigkeit der Blocktemperatur	+/- 1 K
Genauigkeit der Heizblockregelung	+/- 0,5 K
Verhalten bei Übertemperatur	Temperatursicherungen schalten bei 210 °C die Stromzufuhr des Heizblocks bzw. die Steuerspannung des Halbleiterrelais der Heizung ab (Hysterese 1 K)
Verhalten bei Fühlerbruch	Abschaltung der Heizung
Aufheizzeiten: 20 °C auf 60 °C 4 Min. 20 °C auf 100 °C 9 Min. 20 °C auf 150 °C 17 Min. 20 °C auf 200 °C 30 Min.	Abkühlzeiten: 200 °C auf 160 °C 10 Min. 160 °C auf 120 °C 16 Min. 120 °C auf 90 °C 20 Min. 90 °C auf 60 °C 32 Min.
Heizblocktemperaturanzeige (PV) Sollwertanzeige des Heizblockes (SV)	rot, 4-stellige 7-Segment LED, 7mm hoch grün, 4-stellige 7-Segment LED, 7mm hoch
Anzeigebereich	0-200 °C in 1K Auflösung
Anzeige bei Fühlerbruch	- - - -
Erfassungsgeschwindigkeit	130 ms

Reglerausgänge	1 x Spannungsausgang zur Ansteuerung des Halbleiterrelais (8mA/ 8VDC) 1 x Relais SPDT (8 A-AC1, 3 A-AC3 / 250 VAC) 100.000 Schaltspiele
Stromversorgung	230 V 50/60 Hz (optional 115 V 50/60 Hz)
Leistungsaufnahme	ca. 220 VA
Sicherung	1,6 A träge (230 VAC) 3,15 A träge (115 VAC)
Betriebstemperatur	0 ... 50 °C
Feuchte im Betriebsbereich	30 ... 95 %rF nicht kondensierend
Transport- und Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Konformität	2014/35/EU (DIN EN 61010), 2014/30/EU (DIN EN 61326-1)

Abmessungen

- Heizblockausführungen

Bohrung \varnothing 18 mm

Tiefe 100 mm

- Gehäuseausführungen

Breite ca. 220 mm

Höhe ca. 96 mm

Tiefe ca. 200 mm

Gewicht ca. 3,3 kg

Übergangshülsen für kleineren \varnothing von 1,5 mm bis 15,5 mm \varnothing in 0,5 mm Schritten